

## E73 米子自動車道 江府 IC～溝口 IC(上り線:岡山方面) 4車線化工事における停電事象について

NEXCO 西日本中国支社(広島市安佐南区、支社長:本園 民雄)が実施しているE73 米子自動車道 江府(こうふ)インターチェンジ(IC)～溝口(みぞくち)IC 間の4車線化工事現場において、工事用車両が電柱に接触して傾倒させたことに伴い、停電が発生しました。

皆さまには多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

### 1. 発生日時

令和7年9月25日(木曜) 午後12時15分頃

### 2. 発生場所

E73 米子自動車道 江府 IC～溝口 IC(上り線) 52KP 付近  
【鳥取県西伯郡伯耆町大坂(さいはくぐんほうきちょうおおさか)】

### 3. 被害状況

工事用車両が施工現場内の電柱に接触して傾倒させたことに伴い、電力線に障害が生じたもの。

### 4. 発生原因

現在調査中です。

### 5. 位置図



バックハウによる電柱への接触、電柱傾倒箇所  
E73 米子自動車道 江府 IC～溝口 IC(上り線) 52KP 付近

## 6. お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、NEXCO 西日本 米子高速道路事務所をお願いいたします。

NEXCO 西日本 米子高速道路事務所 Tel 0859-27-2181 (平日 9 時 00 分～17 時 00 分)

上記時間外、土曜、日曜でのお問い合わせは以下をお願いいたします。

NEXCO 西日本 お客様センター



**0120-924863**

(クルマでおでかけ24時間ハローさん)

※IP 電話等一部のフリーダイヤルがご利用できない場合があります。

その場合は、**06-6876-9031** (通話料有料)

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛けください。

以 上